UNIVERSITAS Miguel Hernández

ANUNCIO DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Expediente	N° 54/17		
Título:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL EDIFICIO ALTET DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE		
Tipo de Tramitación:	ORDINARIO	Procedimiento Adjudicación:	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, con fundamento el art. 173 f) del TRLCSP
Tipo de Contrato	SUMINISTROS	Documentación asociada:	RESOLUCION RECTORAL N° 458/18 DE FECHA 26/02/2018
Fecha de Resolución de Clasificación	26/02/2018	Fecha de Difusión en el Perfil de Contratante:	26/02/2018
Empresa Clasificada:	DAVID BERENGUER INSTALACIONES, S.L.	Importe de la oferta económicamente más ventajosa	**54.251,29€** (44.835,78€+ 9.415,51€ en concepto de I.V.A.)], Plazo de entrega **40 días** Plazo de garantía adicional de 2 años, es decir, una garantía total de **4 años**

Órgano de Contratación:
EL VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y EMPRESA
(Por delegación de RR 646/15 de 29 de abril, DOCV 7522 de 11/05/2015 en relación con la RR. n° 0730/11 del 19/05/11 DOCV 6530 de 27/05/2011, ampliada por RR n° 207/12 de 13/02/2012 DOCV N° 6719 DE 22/02/2012)

Diligencia para hacer constar que con fecha 26 de febrero de 2018 se inicia la difusión pública del presente anuncio.

Fdo.: Asunción Sánchez Ortega
Jefa del Servicio de Contratación

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Edificio Rectorado-Consejo Social
Avda de la Universidad, s/n –03202 ELCHE
Telf.: 96 665 8518– Fax: 96 665 86 72

RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.
0458/18
Elche, 26/02/2018

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT 54/17

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les competències que dimanen dels articles 20 i següents de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d'abril;

De conformitat amb el que es disposa l'article 151.1 i 2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que estableix que "L'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagen sigut declarades desproporcionades [...]. Per a realitzar aquesta classificació atendrà els criteris d'adjudicació que assenyala el plec, podent-hi sol·licitar tots els informes tècnics que estime pertinents. Així mateix, requerirà el licitador que haja presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquell en què haguera rebut el requeriment, presente la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze l'òrgan de contractació per a obtindre'n de forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que siga procedent";

Vista la proposta de classificació de les proposicions presentades formulada per la Mesa de Contractació en la sessió celebrada amb data de 20 de febrer de 2018, i de requeriment a la mercantil que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment tramitat sobre la base de l'article 173.f del TRLCSP, perquè aporte la documentació que exigeix l'article 151.2 del TRLCSP, així com la que conté la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives substituïda per la declaració de compliment de requisits, que no s'haguera presentat amb anterioritat;

Vista l'altra documentació que consta en l'expedient;

RESOLC

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE 54/17

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estattos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de las competencias que dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril;

De conformidad con lo dispuesto en artículo 151.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que establece que "El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas [...]. Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Asimismo, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente";

Vista la propuesta de clasificación de las proposiciones presentadas formulada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 20 de febrero de 2018, y de requerimiento a la mercantil que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el procedimiento tramitado en base al artículo 173.f del TRLCSP, para que aporte la documentación exigida en el artículo 151.2 del TRLCSP, así como la contenida en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas sustituida por la declaración de cumplimiento de requisitos, que no se hubiese presentado con anterioridad;

Vista la demás documentación que consta en el expediente;

RESUELVO

PRIMER. Excloure el **Sr. ABUNDIO GARCÍA ALIAGA** i la mercantil **EIFFAGE ENERGÍA, SLU** de la licitació de l'expedient 54/17 **SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR TIPUS LED EN DIFERENTS ESTANCES DE L'EDIFICI ALTET DEL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX**, per haver obtingut una puntuació inferior a 20 punts en l'apartat "Memòria tècnica", llindar mínim que exigeix l'apartat 11.1 del quadre de característiques annex al Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació. L'informe tècnic, que es transcriu, indica el següent:

«SR. ABUNDIO GARCÍA ALIAGA
El contingut de l'oferta tècnica del licitant, conté i compleix amb el que estipula el PPT, els punts següents:

- Estudi luminotècnic amb les lluminàries triades pel licitant, complint amb els índexs d'il·luminació en les diferents zones d'actuació, que fixa el PPT.
· UGR: RA; FLICKER, Em; VEEI i P.

- Presenta estudi de comparativa de consums entre il·luminació actual i la il·luminació proposada, amb un estalvi energètic anual de 81.695 KW/h.

- Presenta estudi d'amortització de la instal·lació d'il·luminació, la qual retornaria la inversió en 5,27 anys.

- Presenta, estudi d'il·luminació d'evacuació, per a les zones d'actuació, complint amb el reglament BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 i UNEIX EN-1838:2000).

- Presenta característiques tècniques de les lluminàries i equips, però no presenta certificats de CEE, ni certificats de laboratori de les lluminàries.

PUNTS DE VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA
A) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons les característiques del producte següents:

- Robustesa de la lluminària i tots els seus components associats: El licitador presenta una lluminària marca FOSNOVA-DISANO, la qual compleix tots els requisits del PPT i construïda amb materials resistents, no *contaminants*. La lluminària aconsegueix valors cromàtics entre 3000°K i 4000°K, amb una CRI de 83 i un consum unitari d'entre 29 W i 34 W.

PRIMERO. Excluir a **D. ABUNDIO GARCÍA ALIAGA** y a la mercantil **EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.** de la licitación del expediente 54/17 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL EDIFICIO ALTET DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE**, por haber obtenido una puntuación inferior a 20 puntos en el apartado "Memoria técnica", umbral mínimo exigido en el apartado 11.1 del cuadro de características anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta licitación. El informe técnico, que se transcribe, indica lo siguiente:

«D. ABUNDIO GARCÍA ALIAGA
El contenido de la oferta técnica del licitante, contiene y cumple con lo estipulado en el PPT, los siguientes puntos:

- Estudio luminotécnico con las luminarias elegidas por el licitante, cumpliendo con los índices de iluminación en las diferentes zonas de actuación, fijados en el PPT.
· UGR: RA; FLICKER, Em; VEEI y P.

- Presenta estudio de comparativa de consumos entre iluminación actual y la iluminación propuesta, con un ahorro energético anual de 81.695 KW/h.

- Presenta estudio de amortización de la instalación de iluminación, la cual retornaría la inversión en 5,27 años.

- Presenta, estudio de iluminación de evacuación, para las zonas de actuación, cumpliendo con el reglamento BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 y UNE EN-1838:2000).

- Presenta características técnicas de las luminarias y equipos, pero no presenta certificados de CEE, ni certificados de laboratorio de las luminarias.

PUNTOS DE VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA
A) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según las siguientes características del producto:

- Robustez de la luminaria y todos sus componentes asociados: El licitador presenta una luminaria marca FOSNOVA-DISANO, la cual cumple todos los requisitos del PPT y construida con materiales resistentes, no contaminantes. La luminaria alcanza valores cromáticos entre 3000°K y 4000°K, con una CRI de 83 y un consumo unitario de entre 29 W y 34 W.

- Durabilitat garantida pel fabricant, no menys del que fixa el PPT: El licitador no presenta cap document ni reflecteix escrit en la seua oferta tècnica, la garantia de durabilitat del fabricant.

- Disseny i acabat superficial: El licitador presenta mostra i fitxa tècnica del fabricant, en què es pot apreciar que el disseny de la lluminària i l'acabat final és bo.

- Facilitat de manteniment. No consta cap dada en l'oferta tècnica que contemple aquest punt.

- Facilitat d'adquisició de material de recanvi i fungibles: És una marca reconeguda i comercialitzada en molts *magatzems* d'electricitat professional, per tant la facilitat d'adquisició del material és factible, però en l'oferta no s'indica res sobre aquest tema.

- Versatilitat per a adaptar fungibles d'altres marques: No consta cap dada en l'oferta tècnica que contemple aquest punt.

B) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons el programa d'assistència tècnica i servei postvenda oficial durant el període de garantia: No consta cap dada en l'oferta tècnica que contemple aquest punt.

C) Estètica i integració de les lluminàries, concordes amb les zones d'intervenció, de l'edifici Altet. En aquest punt es valorarà la solució més adequada oferida per cada licitant, puntuant la millor solució d'integració de la lluminària proposada, al fals sostre instal·lat actualment en l'edifici Altet, consistent en una de placa desmuntable metàl·lica tramada que té una mesura aproximada de (1.200 x 500) mm.

El licitador instal·la la mostra en la data i el lloc que s'hi establisca. La solució proposada per a la instal·lació pel licitador és la instal·lació de dues guies de material plàstic adossada a la placa metàl·lica del sostre desmuntable, per a posteriorment embeinar la lluminària en aquestes dues guies i que aquesta quede annexada a la placa de sostre desmuntable, l'equip o *driver* quedaria allotjat en la part de dalt del panell de sostre desmuntable.

- Durabilidad garantizada por el fabricante, no menos del fijado en el PPT: El licitador no presenta ningún documento ni refleja escrito en su oferta técnica, la garantía de durabilidad del fabricante.

- Diseño y acabado superficial: El licitador presenta muestra y ficha técnica del fabricante, donde se puede apreciar que el diseño de la luminaria y el acabado final es bueno.

- Facilidad de mantenimiento. No consta ningún dato en la oferta técnica que contemple dicho punto.

- Facilidad de adquisición de material de repuesto y fungibles: Es una marca reconocida y comercializada en muchos almacenes de electricidad profesional por tanto la facilidad de adquisición del material es factible, pero en la oferta no se indica nada al respecto.

- Versatilidad para adaptar fungibles de otras marcas: No consta ningún dato en la oferta técnica que contemple dicho punto.

B) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según el programa de asistencia técnica y servicio postventa oficial durante el periodo de garantía: No consta ningún dato en la oferta técnica que contemple dicho punto.

C) Estética e integración de las luminarias, acordes con las zonas de intervención, del edificio Altet. En este punto se valorará la solución más adecuada ofertada por cada licitante, puntuando la mejor solución de integración de la luminaria propuesta, al falso techo instalado actualmente en el edificio Altet, consistente en una de placa desmontable metálica tramada la cual tiene una medida aproximada de (1.200 x 500) mm.

El licitador, instala la muestra en fecha y lugar establecido para ello, la solución propuesta para la instalación por el licitador es la instalación de dos guías de material plástico adosada a la placa metálica del techo desmontable, para posteriormente envainar la luminaria en estas dos guías y que esta quede anexada a la placa de techo desmontable, el equipo o *driver* quedaría alojado en la parte de arriba del panel de techo desmontable.

D) Millores al Plec de prescripcions tècniques sense cost addicional que es consideren adequades i rellevants per a l'objecte del contracte:

- Dispositius de detecció i regulació, que no estiguen obligats per la DB HE3; però que siguen significatius en l'estalvi energètic de la il·luminació en les diferents zones oferides: No consta cap dada en l'oferta tècnica que contemple aquest punt.

- Inclusió en l'oferta d'equips i dispositius d'il·luminació que siguen adequats i rellevants i que no estiguen en el PPT: No consta cap dada en l'oferta tècnica que contemple aquest punt.

EIFFAGE ENERGIA, SLU
El contingut de l'oferta tècnica del licitant, conté i compleix amb el que estipula el PPT, els punts següents:

- Estudi luminotècnic amb les lluminàries triades pel licitant, complint amb els índexs d'il·luminació en les diferents zones d'actuació, que fixa el PPT.
· Em; VEEI i P.
· La lluminària aconsegueix UGR-19; RA-80;
· FLICKER 8% a 50 Hz, no es detalla en la fitxa tècnica aportada en l'oferta cap dada respecte al *flicker*.

- Solament presenta el càlcul de l'estalvi anual que pot suposar la substitució de la il·luminació actual i la proposta, amb un estalvi econòmic anual de 4.049,27 €; però no existeix estudi del càlcul d'estalvi energètic en KW/h.

- No presenta estudi d'amortització de la instal·lació d'il·luminació, per tant, no sabem quin seria el temps de tornada de la inversió.

- No presenta, estudi d'il·luminació d'evacuació, per a les zones d'actuació, complint amb el reglament BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 i UNE EN-1838:2000).

- Presenta característiques tècniques de les lluminàries i equips, però no aporta cap certificat de CEE, de les lluminàries i equips auxiliars inclosos en la seua oferta.

D) Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas sin coste adicional que se consideren adecuadas y relevantes para el objeto del contrato:

- Dispositivos de detección y regulación, que no estén obligados por la DB HE3; pero que sean significativos en el ahorro energético de la iluminación en las diferentes zonas ofertadas: No consta ningún dato en la oferta técnica que contemple dicho punto.

- Inclusión en la oferta de equipos y dispositivos de iluminación que sean adecuados y relevantes y que no estén en el PPT: No consta ningún dato en la oferta técnica que contemple dicho punto.

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
El contenido de la oferta técnica del licitante, contiene y cumple con lo estipulado en el PPT, los siguientes puntos:

- Estudio luminotécnico con las luminarias elegidas por el licitante, cumpliendo con los índices de iluminación en las diferentes zonas de actuación, fijados en el PPT.
· Em; VEEI y P.
· La luminaria alcanza UGR-19; RA-80;
· FLICKER 8% a 50 Hz, no se detalla en la ficha técnica aportada en la oferta ningún dato respecto al *flicker*.

- Solo presenta el cálculo del ahorro anual que puede suponer la sustitución de la iluminación actual y la propuesta, con un ahorro económico anual de 4.049,27 €; pero no existe estudio del cálculo de ahorro energético en KW/h.

- No presenta estudio de amortización de la instalación de iluminación, por tanto, no sabemos cuál sería el tiempo de retorno de la inversión.

- No presenta, estudio de iluminación de evacuación, para las zonas de actuación, cumpliendo con el reglamento BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 y UNE EN-1838:2000).

- Presenta características técnicas de las luminarias y equipos, pero no aporta ningún certificado de CEE, de las luminarias y equipos auxiliares incluidos en su oferta.

PUNTS DE VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA

A) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons les següents característiques del producte:

- Robustesa de la lluminària i tots els seus components associats: El licitador presenta una lluminària marca Myallum, model NEO-D, la qual compleix tots els requisits del PPT, menys el *flicker*, del qual no tenim cap dada sobre aquest tema i està construïda amb materials resistents i no contaminants.

- Durabilitat garantida pel fabricant, no menys del que fixa el PPT: El licitador presenta document del fabricant en què arreplega que la garantia d'aquest és de cinc anys.

- Disseny i acabat superficial. El licitador no presenta mostra, per tant, solament podem veure el possible acabat superficial en la fitxa tècnica.

- Facilitat de manteniment. La lluminària proposada presenta facilitat de manteniment i maneig.

- Facilitat d'adquisició de material de recanvi i fungibles. És model estàndard en el mercat fàcil d'adquirir en magatzems d'electricitat professional.

- Versatilitat per a adaptar fungibles d'altres marques: El licitador diu que es poden substituir fungibles d'altres marques, mantenint característiques tècniques.

B) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons el programa d'assistència tècnica i servei postvenda oficial durant el període de garantia: L'assistència tècnica oferida pel licitador és un servei de 24 hores, no contempla dades per a contactar-hi, com és el servei de 24 hores i en què consisteix, com també els qui la formen i la categoria dels tècnics que la conformen.

PUNTOS DE VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA

A) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según las siguientes características del producto:

- Robustez de la luminaria y todos sus componentes asociados: El licitador presenta una luminaria marca Myallum, modelo NEO-D, la cual cumple todos los requisitos del PPT, menos el *flicker* que no tenemos ningún dato al respecto y está construida con materiales resistentes y no contaminantes.

- Durabilidad garantizada por el fabricante, no menos del fijado en el PPT: El licitador presenta documento del fabricante donde recoge que la garantía de este es de cinco años.

- Diseño y acabado superficial. El licitador no presenta muestra, por tanto, solo podemos ver el posible acabado superficial en la ficha técnica.

- Facilidad de mantenimiento. La luminaria propuesta presenta facilidad de mantenimiento y manejo.

- Facilidad de adquisición de material de repuesto y fungibles. Es modelo estándar en el mercado fácil de adquirir en almacenes de electricidad profesional.

- Versatilidad para adaptar fungibles de otras marcas: El licitador dice que se pueden sustituir fungibles de otras marcas, manteniendo características técnicas.

B) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según el programa de asistencia técnica y servicio postventa oficial durante el periodo de garantía: La asistencia técnica ofertada por el licitador es un servicio de 24 horas, no contempla datos de puesta en contacto con ellos, como es el servicio de 24 horas y en que consiste, como también quienes la forman y la categoría de los técnicos que la conforman.

C) Estètica i integració de les lluminàries, concordes amb les zones d'intervenció, de l'edifici Altet: En aquest punt es valorarà la solució més adequada oferida per cada licitant, puntuant la millor solució d'integració de la lluminària proposada, al fals sostre instal·lat actualment en l'edifici Altet, consistent en una de placa desmuntable metàl·lica tramada que té una mesura aproximada de (1.200x500) mm.

El licitador no instal·la la mostra en la data i el lloc que s'hi establisca. La solució proposada per a la instal·lació és la que proposa i mostra la fitxa tècnica aportada en la documentació pel licitador, en teoria és una lluminària que ocuparia el buit exacte de la placa del fals sostre, però no podem comprovar com quedaria físicament per no haver-hi aportat mostra.

D) Millores al Plec de prescripcions tècniques sense cost addicional que es consideren adequades i rellevants per a l'objecte del contracte:

- Dispositius de detecció i regulació, que no estiguen obligats per la DB HE3; però que siguen significatius en l'estalvi energètic de la il·luminació en les diferents zones oferides: El licitador no aporta solució del compliment de CTE-DB HE3.

- Inclusió en l'oferta d'equips i dispositius d'il·luminació que siguen adequats i rellevants i que no estiguen en el PPT. El licitador, no inclou res extra en la seua oferta tècnica.»

SEGON. Classificar les empreses de l'expedient 54/17 **SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR TIPUS LED EN DIFERENTS ESTANCES DE L'EDIFICI ALTET DEL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX,** en l'ordre que consta en el quadre següent:

C) Estética e integración de las luminarias, acordes con las zonas de intervención, del edificio Altet: En este punto se valorará la solución más adecuada ofertada por cada licitante, puntuando la mejor solución de integración de la luminaria propuesta, al falso techo instalado actualmente en el edificio Altet, consistente en una de placa desmontable metálica tramada la cual tiene una medida aproximada de (1.200x500) mm.

El licitador, no instala la muestra en fecha y lugar establecido para ello, la solución propuesta para la instalación es la que proponen y muestran en la ficha técnica aportada en la documentación por el licitador, en teoría es una luminaria que ocuparía el hueco exacto de la placa del falso techo, pero no podemos comprobar cómo quedaría físicamente, al no haber aportado muestra.

D) Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas sin coste adicional que se consideren adecuadas y relevantes para el objeto del contrato:

- Dispositivos de detección y regulación, que no estén obligados por la DB HE3; pero que sean significativos en el ahorro energético de la iluminación en las diferentes zonas ofertadas: El licitador no aporta solución del cumplimiento de CTE-DB HE3.

- Inclusión en la oferta de equipos y dispositivos de iluminación que sean adecuados y relevantes y que no estén en el PPT. El licitador, no incluye nada extra en su oferta técnica.»

SEGUNDO. Clasificar las empresas del expediente 54/17 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL EDIFICIO ALTET DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE,** en el orden que consta en el cuadro siguiente:

EMPRESES	PUNT. OFERTA TÈCNICA	PUNT. OFERTA ECONÒMICA	TOTAL
DAVID BERENGUER INSTALACIONES, SL	35.30	60,00	**95,30**
EL CORTE INGLÉS, SA	33,60	57,2	**90,80**
ELECNOR, SA	26.00	51,37	**77,37**

TERCER. Declarar com l'econòmicament més avantatjosa per a l'expedient 54/17 **SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR TIPUS LED EN DIFERENTS ESTANCES DE L'EDIFICI ALTET DEL CAMPUS D'ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX** la proposició presentada per la mercantil DAVID BERENGUER INSTALACIONES, SL, atenent tant el compliment dels requisits que estableix el Plec de clàusules administratives particulars, l'import de l'oferta de la qual és de **CINQUANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS [54.251,29 € (44.835,78 €+ 9.415,51 € en concepte d'IVA)]**, el termini de lliurament de **quaranta dies** i el termini de garantia addicional de **dos anys**, és a dir, una garantia total de **quatre anys**, com la seua oferta tècnica, el contingut de la qual és el que consta en l'informe tècnic emés, i que es transcriu a continuació:

«EMPRESA: DAVID BERENGUER INSTALACIONES SL
El contingut de l'oferta tècnica del licitant, conté i compleix amb el que estipula el PPT, els punts següents:

- Estudi luminotècnic amb les lluminàries triades pel licitant, complint amb els indexs d'il·luminació en les diferents zones d'actuació, que fixa el PPT.
· Em; VEEI i P.
· La lluminària aconsegueix UGR-19; RA-80; FLICKER 8% a 50 Hz,

- Presenta estudi de comparativa de consums entre il·luminació actual i la il·luminació proposada, amb un estalvi energètic anual de 83.003,88 KW/h.

- Presenta estudi d'amortització de la instal·lació d'il·luminació, la qual retornaria la inversió en quatre anys.

TERCERO. Declarar como la económicamente más ventajosa para el expediente 54/17 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL EDIFICIO ALTET DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE** la proposición presentada por la mercantil **DAVID BERENGUER INSTALACIONES, S.L.**, atendiendo tanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo el importe de su oferta de **CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS [54.251,29€ (44.835,78€+ 9.415,51€ en concepto de IVA)]**, el plazo de entrega de **cuarenta días** y el plazo de garantía adicional de **dos años**, es decir, **una garantía total de cuatro años**, como a su oferta técnica, siendo el contenido de la misma, la que consta en el informe técnico emitido, y que se transcribe a continuación:

«EMPRESA: DAVID BERENGUER INSTALACIONES S.L.
El contenido de la oferta técnica del licitante, contiene y cumple con lo estipulado en el PPT, los siguientes puntos:

- Estudio luminotécnico con las luminarias elegidas por el licitante, cumpliendo con los índices de iluminación en las diferentes zonas de actuación, fijados en el PPT.
· Em; VEEI y P.
· La luminaria alcanza UGR-19; RA-80; FLICKER 8% a 50 Hz,

- Presenta estudio de comparativa de consumos entre iluminación actual y la iluminación propuesta, con un ahorro energético anual de 83.003,88 KW/h.

- Presenta estudio de amortización de la instalación de iluminación, la cual retornaría la inversión en cuatro años.

- Presenta, estudi d'il·luminació d'evacuació, per a les zones d'actuació, complint amb el reglament BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 i UNEIX EN-1838:2000).

- Presenta característiques tècniques de les lluminàries i equips, certificats de CEE, de les lluminàries i equips. No així amb els elements de control d'il·luminació "sensors", que usarà en la instal·lació.

PUNTS DE VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA

A) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons les característiques del producte següents:

- Robustesa de la lluminària i tots els seus components associats: El licitador presenta una lluminària marca FOSNOVA-GRUP DISANO, la qual compleix amb tots els requisits del PPT; construïda amb materials resistents, no contaminants.

- Durabilitat garantida pel fabricant, no menys del que fixa el PPT: El licitador presenta document del fabricant en què arreplega que la garantia d'aquest és de dos anys.

- Disseny i acabat superficial: El licitador presenta mostra i fitxa tècnica del fabricant, en què es pot apreciar que el disseny de la lluminària i l'acabat final és bo.

- Facilitat de manteniment; El licitador exposa que la lluminària no necessita manteniment.

- Facilitat d'adquisició de material de recanvi i fungibles: És una marca reconeguda i comercialitzada en molts magatzems d'electricitat professional per tant molt fàcil l'adquisició de les lluminàries i els components auxiliars.

- Versatilitat per a adaptar fungibles d'altres marques: El licitador no fa cap esment a aquesta qüestió, pense que s'ha equivocat i ha tornat a repetir la contestació de la pregunta de la garantia de durabilitat del fabricant.

- Presenta, estudio de iluminación de evacuación, para las zonas de actuación, cumpliendo con el reglamento BT 2002 (ITC-BT-28; CTE-2006 y UNE EN-1838:2000).

- Presenta características técnicas de las luminarias y equipos, certificados de CEE, de las luminarias y equipos. No así con los elementos de control de iluminación "sensores", que usará en la instalación.

PUNTOS DE VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA

A) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según las siguientes características del producto:

- Robustez de la luminaria y todos sus componentes asociados: El licitador presenta una luminaria marca FOSNOVA-GRUPO DISANO, la cual cumple con todos los requisitos del PPT; construida con materiales resistentes, no contaminantes.

- Durabilidad garantizada por el fabricante, no menos del fijado en el PPT: El licitador presenta documento del fabricante donde recoge que la garantía de este es de dos años.

- Diseño y acabado superficial: El licitador presenta muestra y ficha técnica del fabricante, donde se puede apreciar que el diseño de la luminaria y el acabado final es bueno.

- Facilidad de mantenimiento; El licitador expone que la luminaria no necesita mantenimiento.

- Facilidad de adquisición de material de repuesto y fungibles: Es una marca reconocida y comercializada en muchos almacenes de electricidad profesional por tanto muy fácil la adquisición de las luminarias y los componentes auxiliares.

- Versatilidad para adaptar fungibles de otras marcas: El licitador no hace mención alguna a esta cuestión, pienso que se ha equivocado y ha vuelto a repetir la contestación de la pregunta de la garantía de durabilidad del fabricante.

B) Es valorarà el programa més avantatjós i adequat durant el període de garantia oferida per cada licitant, segons el programa d'assistència tècnica i servei postvenda oficial durant el període de garantia: L'assistència tècnica oferida pel licitador està localitzada en l'avinguda de Dénia d'Alacant, formada per un enginyer tècnic industrial, un responsable d'instal·lacions i quatre oficials d'electricitat. No posa res de la forma o programa d'assistència tècnica que aplicaria en el període de garantia.

C) Estètica i integració de les lluminàries, concordes amb les zones d'intervenció, de l'edifici Altet. En aquest punt es valorarà la solució més adequada oferida per cada licitant, puntuant la millor solució d'integració de la lluminària proposada, al fals sostre instal·lat actualment en l'edifici Altet, consistent en una de placa desmuntable metàl·lica tramada que té una mesura aproximada de (1.200x500) mm.

El licitador, instal·la la mostra en la data i el lloc que s'hi establisca. La solució proposada per a la instal·lació pel licitador és la instal·lació de la pròpia lluminària encastada en el buit de la placa de sostre desmuntable, que substitueix totalment, adossant a banda i banda de la lluminària dues peces metàl·liques amb el color similar al del sostre desmuntable, integrant-se el sistema utilitzat totalment al sostre existent.

D) Millores al Plec de prescripcions tècniques sense cost addicional que es consideren adequades i rellevants per a l'objecte del contracte.

- Dispositius de detecció i regulació, que no estiguen obligats per la DB HE3; però que siguen significatius en l'estalvi energètic de la il·luminació en les diferents zones oferides. El licitador aporta solució del compliment de CTE-DB HE3, mitjançant plànols de distribució on exposa totes les zones que són objecte del tractament de regulació d'il·luminació amb entrada de llum natural a les zones d'actuació de l'expedient. Compleix amb escreix, ja que fins i tot instal·lació de regulació en zones que no són objecte de compliment però són relatives d'un estalvi considerable de consum elèctric.

B) Se valorará el programa más ventajoso y adecuado durante el periodo de garantía ofertada por cada licitante, según el programa de asistencia técnica y servicio postventa oficial durante el periodo de garantía: La asistencia técnica ofertada por el licitador está localizada en la avenida de Denia de Alicante, formada por un ingeniero técnico industrial, un responsable de instalaciones y cuatro oficiales de la electricidad. No pone nada de la forma o programa de asistencia técnica que aplicaría en el periodo de garantía.

C) Estética e integración de las luminarias, acordes con las zonas de intervención, del edificio Altet. En este punto se valorará la solución más adecuada ofertada por cada licitante, puntuando la mejor solución de integración de la luminaria propuesta, al falso techo instalado actualmente en el edificio Altet, consistente en una de placa desmontable metálica tramada la cual tiene una medida aproximada de (1.200x500) mm.

El licitador, instala la muestra en fecha y lugar establecido para ello, la solución propuesta para la instalación por el licitador es la instalación de la propia luminaria encastrada en el hueco de la placa de techo desmontable, que sustituye totalmente, adosando a ambos lados de la luminaria dos piezas metálicas con el color similar al del techo desmontable, integrándose el sistema utilizado totalmente al techo existente.

D) Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas sin coste adicional que se consideren adecuadas y relevantes para el objeto del contrato.

- Dispositivos de detección y regulación, que no estén obligados por la DB HE3; pero que sean significativos en el ahorro energético de la iluminación en las diferentes zonas ofertadas. El licitador aporta solución del cumplimiento de CTE-DB HE3, mediante planos de distribución donde expone todas las zonas que son objeto del tratamiento de regulación de iluminación con entrada de luz natural a las zonas de actuación del expediente. Cumple con creces, ya que incluso instala de regulación en zonas que no son objeto de cumplimiento pero son relativas de un ahorro considerable de consumo eléctrico.

- Inclusió en l'oferta d'equips i dispositius d'il·luminació que siguen adequats i rellevants i que no estiguen en el PPT. El licitador, inclou en l'oferta una tira de leds de 9,6 W/m en perfil amb difusor opal, suspesa amb cable d'acer en la zona del mostrador de consergeria. Instal·lació de reguladors amb detecció en les zones de passadissos perquè la il·luminació solament està activa quan existisca presència en aquestes zones i romanga apagada si no hi ha presència. També proposa com a mesura extra la possible modificació per part de la propietat de la distribució d'il·luminació proposada pel licitador, segons els plànols aportats.

La resta contemplat com a millores no són tals, ja que estan arreplegades per a compliment en el PPT.»

QUART. Requerir la citada mercantil **DAVID BERENGUER INSTALACIONES, SL** perquè, dins del termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquell en què haguera rebut el present requeriment, presente en el Registre General d'aquesta universitat la documentació que exigeix l'article 151.2 del TRLCSP, i la resta de la documentació que no s'haguera aportat fins al moment, si haguera fet ús de la facultat que preveu l'article 146.4 del TRLCSP, que és la que a continuació es detalla:

☒ Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar: DNI de l'apoderat, escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, escriptura de poder, sol·licitud de validació de poder, i declaració responsable de no estar incurs en incompatibilitats.

☒ Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (estatals i autonòmiques amb la Generalitat Valenciana) i amb la Seguretat Social.

☒ Alta en l'IAE i, si escau, últim rebut, així com *declaració responsable* de no haver-se'n donat de baixa.

☒ Solvència econòmica i financera, d'acord amb el que exigeix l'apartat 10.2 del quadre de característiques annex al Plec de clàusules administratives particulars

- Inclusión en la oferta de equipos y dispositivos de iluminación que sean adecuados y relevantes y que no estén en el PPT. El licitador, incluye en la oferta una tira de leds de 9,6 W/m en perfil con difusor opal, suspendida con cable de acero en la zona del mostrador de conserjería. Instalación de reguladores con detección en las zonas de pasillos para que la iluminación solo está activa cuando exista presencia en estas zonas y permanezca apagado si no hay presencia. También propone como medida extra a la posible modificación por parte de la propiedad de la distribución de iluminación propuesta por el licitador, según los planos aportados.

Lo demás contemplado como mejoras no son tales, ya que están recogidas para cumplimiento en el PPT.»

CUARTO. Requerir a la citada mercantil **DAVID BERENGUER INSTALACIONES, S.L.** para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el presente requerimiento, presente en el Registro General de esta universidad la documentación exigida en el artículo 151.2 del TRLCSP, y el resto de la documentación que no se hubiera aportado hasta la fecha, si hubiera hecho uso de la facultad prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP, siendo la que a continuación se detalla:

☒ Documentación acreditativa de la capacidad de obrar: DNI del apoderado, escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil, escritura de poder, solicitud de bastanteo de poder, y declaración responsable de no estar incurso en incompatibilidades.

☒ Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas con la Generalitat Valenciana) y con la Seguridad Social.

☒ Alta en el IAE y, en su caso, último recibo del mismo, así como declaración responsable de no haberse dado de baja.

☒ Solvencia económica y financiera, de acuerdo con lo exigido en el apartado 10.2 del cuadro de características anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

☒ Solvència tècnica, d'acord amb el que exigeix l'apartat 10.2 del quadre de característiques annex al Plec de clàusules administratives.

☒ Document acreditatiu d'haver dipositat una garantia definitiva, d'acord amb l'article 95 del TRLCSP per un import del 5 % de l'import d'adjudicació, exclòs IVA (2.241,78 €).

CINQUÉ. Notificar la present resolució als interessats, i publicar-la en el Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació.

☒ Solvencia técnica, de acuerdo con lo exigido en el apartado 10.2 del cuadro de características anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas.

☒ Documento acreditativo de haber depositado una garantía definitiva, de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP por un importe del 5 % del importe de adjudicación, excluido IVA (2.241,78 €).

QUINTO. Notificar la presente resolución a los interesados, y publicarla en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.

EL RECTOR

Fernando Vidal Giménez
Vicerrector de Economía y Empresa

(Por delegación, RR 646/15 de 29 de abril,
DOCV N.° 7522 de 11/05/2015,
en relación con la RR 730/11 de 19/05/2011,
DOCV N.° 6530 de 27/05/11,
ampliada por la RR 207/12 de 13/02/2012,
DOCV N.° 6719 de 22/02/2012)