

PLIEGO BÁSICO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE LOS CPD'S DE LA UMH SITUADOS EN EL CAMPUS
DE ELCHE Y DE SANT JOAN D'ALACANT

ANEXO III: GARANTIAS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DEL CPD

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.

1	SUBSISTEMAS DEL CPD ELCHE.....	3
2	SUBSISTEMAS DEL CPD SAN JUAN.....	5

4050

1 SUBSISTEMAS DEL CPD ELCHE.

Los diferentes subsistemas están garantizados por la empresa adjudicataria del concurso de construcción del CPD (ACT Sistemas S.A.) hasta el día 10 de mayo de 2014, dichos subsistemas son:

CLIMATIZACION	MARCA	MODELO	NºSERIE	AÑO DE CONSTRUCCION
UTA 1	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0102	2009
UTA 2	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0101	2009
UTA 3	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0104	2009
UTA 4	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0106	2009
UTA 5	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0103	2009
UTA 6	STULZ	CSD 542 A	0530091152/0105	2009

CONDENSADORAS	MARCA	MODELO	NºSERIE	AÑO DE CONSTRUCCION
COND . 1	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0001	2010
COND . 2	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0006	2010
COND . 3	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0002	2010
COND . 4	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0003	2010
COND . 5	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0005	2010
COND . 6	GUNTNER	GVH 050.1A/3	400/3370858.0004	2010

S.C.I.	MARCA	MODELO	NºSERIE
DETEC .PRECOZ	CIRRUS	PRO 200DSC	398
C.CONVENCIONAL	MORLEY	VISION PLUS V3.00	07.08

SAI 'S	MARCA	MODELO	NºSERIE
SAI 1	CHLORIDE	90 NET (300KVA)	B292248
SAI 2	CHLORIDE	90 NET (300KVA)	B292250

CONTROL DE ACCESO	MARCA	MODELO	NºSERIE
PUERTA 1	DORLET	40-BIO	9027866
PUERTA 2	DORLET	40-BIO	9027873
PUERTA 3	DORLET	40-BIO	9027867
PUERTA 4	DORLET	40-BIO	9027868

GRUPO ELECTROGENO.	MARCA	MODELO	NºSERIE
	ELECTRA MOLINS	EMD-700/MP 12	817.778

SONDAS CLIMA	MARCA	MODELO
SALA IT		
AMBIENTE 1	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 2	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 3	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 4	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 5	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 6	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 7	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 8	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 1	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 2	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 3	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 4	KIMO	TH100.AN5
RETORNO 1	KIMO	TH100.AN5
RETORNO 2	KIMO	TH100.AN5
RETORNO 3	KIMO	TH100.AN5

VCR			
SALA IT	MARCA	MODELO	NºSERIE
CAMARA 1	SONY	SNC-SC10	106397
CAMARA 2	SONY	SNC-SC10	106398
CAMARA 3	SONY	SNC-SC10	106404
SALA TECNICA			
CAMARA 4	SONY	SNC-SC10	106401

PASILLO			
CAMARA 5	SONY	SNC-SC10	106400
CAMARA 6	SONY	SNC-SC10	106399

2 SUBSISTEMAS DEL CPD SAN JUAN.

Los diferentes subsistemas están garantizados por la empresa adjudicataria del concurso de construcción del CPD (ACT Sistemas S.A.) hasta el día 10 de mayo de 2014, dichos subsistemas son:

CLIMATIZACION	MARCA	MODELO	NºSERIE	AÑO DE CONSTRUCCION
UTA 1	STULZ	CDS 431-A	0530091152/02 02	2009
UTA 2	STULZ	CDS 431-A	0530091152/02 03	2009
UTA 3	STULZ	CDS 431-A	0530091152/02 01	2009

CONDENSADORAS	MARCA	MODELO	NºSERIE	
COND . 1	GUNTNER	GWH O5O.1C/2-NW.E	400/3343605.0002	2009
COND . 2	GUNTNER	GWH O5O.1C/2-NW.E	400/3343605.0003	2009
COND . 3	GUNTNER	GWH O5O.1C/2-NW.E	400/3343605.0001	2009

S.C.I.	MARCA	MODELO	NºSERIE	
DET.PRECOZ	CIRRUS	PRO 200DSC	395	
C.CONVENCIONAL	MORLEY	VISION PLUS V3.00	07.09	

SAI ' S	MARCA	MODELO	NºSERIE	
SAI 1	CHLORIDE	80NET(80KVA)	904080014	
SAI 2	CHLORIDE	80NET(80KVA)	904080019.	

CONTROL DE ACCESO	MARCA	MODELO	NºSERIE	
PUERTA 1	DORLET	40-BIO	9027869	
PUERTA 2	DORLET	40-BIO	9027872	
PUERTA 3	DORLET	40-BIO	9027870	
PUERTA 4	DORLET	40-BIO	9027871	



SONDAS CLIMA	MARCA	MODELO
SALA IT		
AMBIENTE 1	KIMO	TH100.AN5
AMBIENTE 2	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 1	KIMO	TH100.AN5
IMPULSION 2	KIMO	TH100.AN5
RETORNO 1	KIMO	TH100.AN5
RETORNO 2	KIMO	TH100.AN5

VCR	MARCA	MODELO	NºSERIE	
SALA IT				
CAMARA 1	SONY	SNC-SC10	106396	
SALA TECNICA				
CAMARA2	SONY	SNC-SC10	106403	

Firmado:



Elisa Ramírez Nayalón.
Directora de los Servicios Informáticos.